

* 別表2 予定契約電力・予定使用電力量一覧 2/4

No.	対象施設名	予定契約電力 (kW)	項目	令和4年												令和5年		合計
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
8	福崎町立田原小学校	132	予定最大需要電力 (kW)	95	33	29	100	132	113	130	45	28	112	122	119	-		
			予定使用電力量 (kWh)	11,289	6,066	6,107	11,227	12,738	6,792	12,675	6,919	6,190	11,861	15,783	15,327	122,974		
9	福崎町立福崎小学校	124	予定最大需要電力 (kW)	93	27	25	40	124	72	121	25	25	111	123	117	-		
			予定使用電力量 (kWh)	11,418	6,371	5,681	6,539	12,479	9,306	9,196	6,346	5,897	12,528	14,350	14,619	114,730		
10	福崎町立八千種小学校	79	予定最大需要電力 (kW)	75	76	50	75	74	73	57	79	78	77	78	79	-		
			予定使用電力量 (kWh)	6,652	5,106	5,301	7,366	8,724	6,193	5,816	7,429	8,175	7,167	7,587	8,635	84,151		
11	福崎町立高岡小学校	45	予定最大需要電力 (kW)	31	16	15	15	29	17	27	17	17	39	45	43	-		
			予定使用電力量 (kWh)	4,088	3,152	2,955	3,241	3,929	2,360	3,515	3,262	3,121	4,670	5,402	5,171	44,866		
12	福崎町立福崎東中学校	92	予定最大需要電力 (kW)	59	25	25	44	92	90	89	34	26	63	72	59	-		
			予定使用電力量 (kWh)	7,497	5,442	5,237	6,195	11,227	8,601	8,346	5,229	4,892	7,818	9,264	8,471	88,219		
13	福崎町立福崎西中学校	86	予定最大需要電力 (kW)	52	28	27	47	86	86	79	20	42	56	66	57	-		
			予定使用電力量 (kWh)	7,264	5,768	4,949	6,676	12,478	9,940	8,207	5,275	5,614	8,682	8,866	7,558	91,277		
14	福崎町文化センター	170	予定最大需要電力 (kW)	39	62	20	56	170	135	119	24	107	154	154	46	-		
			予定使用電力量 (kWh)	5,151	3,889	3,405	5,121	7,694	7,828	5,877	4,125	4,701	6,468	9,235	5,830	69,324		
15	青少年野外活動センター	15	予定最大需要電力 (kW)	11	7	5	10	12	9	7	12	10	9	15	12	-		
			予定使用電力量 (kWh)	1,984	1,688	1,609	1,702	2,096	2,446	1,615	2,056	1,893	2,032	1,910	1,661	22,692		
16	福崎町スポーツ公園	67	予定最大需要電力 (kW)	51	56	51	67	66	60	42	59	63	52	50	30	-		
			予定使用電力量 (kWh)	2,706	2,349	2,026	2,378	2,854	2,459	2,366	2,942	2,841	2,262	2,019	1,790	28,992		
17	福崎町民第1グラウンド	79	予定最大需要電力 (kW)	75	77	76	75	74	73	75	79	78	77	73	73	-		
			予定使用電力量 (kWh)	2,062	2,064	1,478	1,052	2,025	1,097	1,773	3,043	3,186	2,476	1,224	1,466	22,946		
18	辻川観光交流センター	22	予定最大需要電力 (kW)	13	11	6	12	22	13	13	9	14	22	22	19	-		
			予定使用電力量 (kWh)	2,204	1,634	1,587	2,174	3,491	2,359	2,244	2,134	2,134	3,336	3,301	2,482	29,080		

* 別表2 予定契約電力・予定使用電力量一覧 3/4

No.	対象施設名	予定契約電力 (kW)	項目	令和4年												令和5年		合計
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
19	福崎町エルデホール	328	予定最大需要電力 (kW)	138	160	136	199	290	328	202	133	230	193	142	283	-		
			予定平日使用電力量 (kWh)	7,996	4,349	3,743	7,344	14,299	20,293	9,632	6,490	6,602	7,562	7,808	7,666	103,784		
			予定休日使用電力量 (kWh)	2,879	3,577	3,575	3,538	7,977	16,314	9,845	3,484	5,295	4,981	4,582	4,671	70,718		
20	福崎町立図書館	109	予定最大需要電力 (kW)	100	85	87	83	104	103	94	87	89	100	109	103	-		
			予定平日使用電力量 (kWh)	13,723	3,887	3,786	13,267	15,575	17,025	14,601	5,420	7,642	18,388	16,829	16,515	146,658		
			予定休日使用電力量 (kWh)	5,257	2,185	3,397	5,339	9,933	8,146	6,656	2,285	4,174	8,085	8,034	9,416	72,907		
			予定蓄熱使用電力量 (kWh)	3,437	254	70	3,789	5,423	5,932	5,164	279	1,613	4,531	3,904	4,700	39,096		
			予定非蓄熱式空調設備使用電力量 (kWh)	365	226	201	278	414	582	344	204	240	496	946	716	5,012		
21	養護老人ホーム	42	予定最大需要電力 (kW)	27	22	28	30	38	42	30	25	24	32	39	33	-		
			予定昼間使用電力量 (kWh)	5,058	3,881	4,078	5,565	2,669	2,935	2,096	4,523	3,867	5,356	6,118	5,200	51,346		
			予定夜間使用電力量 (kWh)	3,145	2,612	3,367	2,813	4,331	4,477	3,673	2,424	2,833	3,713	4,745	3,375	41,508		
			予定重負荷使用電力量 (kWh)	-	-	-	-	4,158	4,536	3,619	-	-	-	-	-	12,313		
22	福崎浄化センター	334	予定最大需要電力 (kW)	329	311	314	313	313	334	333	292	296	313	304	305	-		
			予定昼間使用電力量 (kWh)	98,882	102,199	105,062	92,926	49,022	50,305	62,304	102,697	98,068	79,372	103,041	94,108	1,037,986		
			予定夜間使用電力量 (kWh)	107,124	94,338	96,982	86,995	102,130	104,803	103,388	98,670	102,072	129,503	107,247	97,950	1,231,202		
			予定重負荷使用電力量 (kWh)	-	-	-	17,796	53,109	54,498	36,854	-	-	-	-	-	162,257		
			予定蓄熱使用電力量 (kWh)	155	85	61	455	581	463	361	132	94	252	239	251	3,129		
23	田原汚水中継ポンプ場	36	予定最大需要電力 (kW)	26	22	25	36	24	22	24	22	22	20	23	23	-		
			予定昼間使用電力量 (kWh)	4,116	3,125	4,577	3,913	2,416	2,745	3,096	4,285	3,609	3,805	4,142	3,897	43,726		
			予定夜間使用電力量 (kWh)	3,620	4,286	3,936	3,869	4,345	4,125	3,894	3,659	3,388	4,501	3,742	3,454	46,819		
			予定重負荷使用電力量 (kWh)	-	-	-	922	1,894	2,101	978	-	-	-	-	-	5,895		
24	福田水源地	207	予定最大需要電力 (kW)	202	202	199	203	204	202	202	204	204	203	207	202	-		
			予定昼間使用電力量 (kWh)	57,380	46,160	52,663	48,250	27,215	27,686	35,927	51,473	55,133	51,510	59,203	46,831	559,431		
			予定夜間使用電力量 (kWh)	43,888	45,686	45,109	38,005	43,855	39,120	38,016	46,538	42,200	51,333	54,881	46,210	534,841		
			予定重負荷使用電力量 (kWh)	-	-	-	7,883	28,230	27,595	18,894	-	-	-	-	-	82,602		

No.	対象施設名	予定契約電力 (kW)	項目	令和4年												令和5年		合計
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
25	工業用水道第二水源地	67	予定最大需要電力 (kW)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	-	
			予定昼間使用電力量 (kWh)	13,360	13,509	15,537	14,163	7,733	7,167	9,730	13,502	15,763	11,249	11,572	13,625	146,910		
			予定夜間使用電力量 (kWh)	8,075	10,446	9,076	10,199	11,766	10,501	11,324	10,955	7,075	8,541	8,578	5,692	112,228		
			予定重負荷使用電力量 (kWh)	-	-	-	2,464	9,924	9,486	6,834	-	-	-	-	-	28,708		
ア	予定契約電力 (kW) 小計① (No.1~No.21)	1,949	予定使用電力量 (kWh) 小計① (No.1~No.21)	184,989	127,595	123,090	162,272	218,812	211,187	184,914	138,374	144,366	204,019	223,335	206,181	2,129,134		
イ	予定契約電力 (kW) 小計② (No.22~No.25)	644	予定使用電力量 (kWh) 小計② (No.22~No.25)	336,445	319,749	332,942	327,385	341,639	340,132	331,239	331,779	327,308	339,814	352,406	311,767	3,992,605		
計	予定合計契約電力 (kW) (①+②)	2,593	予定合計使用電力量 (kWh) (①+②)	521,434	447,344	456,032	489,657	560,451	551,319	516,153	470,153	471,674	543,833	575,741	517,948	6,121,739		

※各施設の予定力率は100%とする。

※予定蓄熱使用電力量、予定非蓄熱式空調設備使用電力量、予定電化厨房使用電力量は再掲。

※令和2年10月から令和3年9月の実績値を採用。

※No.22「福崎浄化センター」は、停止していた設備の一部を令和3年9月から再稼働し、令和4年度は1年間の稼働を見込んだ予定使用電力量である。

なお、福崎浄化センターの令和2年10月から令和3年9月における使用電力量実績は下記のとおりである。

対象施設名	項目	令和3年							令和2年			令和3年		合計
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
福崎浄化センター	予定昼間使用電力量 (kWh)	94,190	97,152	99,569	88,453	47,715	49,196	62,304	92,507	88,503	71,541	94,043	83,491	968,664
	予定夜間使用電力量 (kWh)	100,969	88,538	91,628	87,066	97,948	100,465	103,388	87,166	89,943	115,640	94,551	86,873	1,144,175
	予定重負荷使用電力量 (kWh)				11,351	47,751	49,098	36,854						145,054